

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-IT.ПБ37.В.00600  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652142  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** L'Isolante K-FLEX S.r.l. Адрес: Via Don Locatelli, 35-20040 Roncello (MI), Италия.  
(наименование и место- Телефон +39-039-682-41, факс +39-039-682-45-60.  
нахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** L'Isolante K-FLEX S.r.l. Адрес: Via Don Locatelli, 35-20040 Roncello (MI),  
(наименование и место- Италия. Телефон +39-039-682-41, факс +39-039-682-45-60.  
нахождение изготовителя  
продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)  
выдавшего сертификат соответствия) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО** Материал для покровного слоя технической  
**ПРОДУКЦИЯ** изоляции K-FLEX марки IN CLAD, толщиной 1 мм.  
(информация об объекте сертификации, Серийный выпуск  
позволяющая идентифицировать объект)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях  
**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** пожарной безопасности (Федеральный  
**(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс  
(наименование технического регламента (технических пожарной опасности строительных  
регламентов), на соответствие требованиям которого материалов КМ3: группа слабогорючие  
которых) проводилась сертификация)  
(Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой  
дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов  
горения умеренноопасные (Т2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** Отчет об испытаниях № 1440/РС от 12.09.2011 г. НИЛ ПВБ  
**(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.  
Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля по  
сертифицированной продукции № 0166-АПИ/2 от "27" сентября 2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции требованиям технического регламента  
(технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке  
(таре), а также в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 19.09.2011 по 18.09.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов