

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.01220
(номер сертификата соответствия)

ТР 0641845
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Арктика групп». Адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, строение 4. ОГРН: 1077761411738. Телефон +7(495)981-15-15, факс +7(495)981-01-17.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Арктика групп». Адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, строение 4. ОГРН: 1077761411738. Телефон +7(495)981-15-15, факс +7(495)981-01-17.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Клапаны противопожарные ОКС-1, ОКС-1к, ОКС-1М по ТУ 4854-038-83153861-2012. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
48 5484

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ); ГОСТ Р 53301-2009 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость". См приложение
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) производится сертификация)
(бланк № 00575637)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 1371-С/ТР от 30.03.2012 г., № 1372-С/ТР от 30.03.2012 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.RU.ИН14 от 25.08.2010 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 1082-АП от 02.02.2012 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.05.2012 по 24.05.2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Капранов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ25.В.01220

(обязательная сертификация)

ТР 0057563

(учетный номер бланка)


Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
48 5484	Клапаны противопожарные ОКС-1, ОКС-1к, ОКС-1М в односекционном конструкторском исполнении имеют пределы огнестойкости: в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана при расположении привода со стороны теплового воздействия - EI60, при расположении привода со стороны противоположной теплового воздействию - EI60, при установке клапана на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости - EI60; в режиме нормально закрытого клапана - EI60; в режиме дымового клапана - E60.	TU 4854-038-83153861-2012
48 5484	Клапаны противопожарные ОКС-1, ОКС-1к, ОКС-1М в двухсекционном конструкторском исполнении имеют пределы огнестойкости: в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана при расположении привода со стороны теплового воздействия - EI120, при расположении привода со стороны противоположной теплового воздействию - EI120, при установке клапана на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости - EI120; в режиме нормально закрытого клапана - EI120; в режиме дымового клапана - E120.	TU 4854-038-83153861-2012



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Д.А. Капранов