



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал в Зеленоградском административном округе города Москвы
Каштановая аллея, д. 6, стр.1, г.Зеленоград, Россия, 124489, тел.: (495) 944-59-96,
E-mail: zel_fbuz@mail.ru, www.zelsanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.42.06.П.002528.08.22 Дата 11. 08. 2022 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 22/22.06.002068-2 от 07.07.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 07.07.2022 по 11.08.2022

Место проведения экспертизы: 124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 6, стр. 1

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства.

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Тычининым М. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста, регистрационный №1724.17 от 15.12.2017г.

Заказчик: ООО "Фламко РУС" (ИНН:7729543600, ОГРН:1067746399698)
Адрес: 109129, город Москва, улица Текстильщиков 8-я, дом 11, стр.2 (Россия)

Объект экспертизы: Расширительные мембранные баки для систем водоснабжения типы: Airfix R, Airfix RH, Airfix RP, Airfix RP-D.

Сведения об изготовителе: ООО "Фламко РУС"
Адрес: 142440, Московская область, город Ногинск, р.п. Обухово, Кудиновское шоссе, дом 4 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 25.29.11-004-94457786-2020 "Расширительные мембранные баки для систем теплоснабжения, холодоснабжения, горячего и холодного водоснабжения".

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протоколы испытаний №06/04-17-22ТС-22; №06/05-17-22ТС-22; №06/06-17-22ТС-22 от "28" июня 2022 г. Испытательного лабораторного центра ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора"; ТУ 25.29.11-004-94457786-2020; Техническое описание; Сведения о составе продукции; Макет этикетки продукции; Договор аренды производственных помещений; Выписка из ЕГРЮЛ на фирму-заявителя.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: Углеродистая сталь; EPDM; Латунь; Пластик; Нержавеющая сталь AISI 304L.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510440) №06/04-17-22ТС-22, 06/05-17-22ТС-22, 06/06-17-22ТС-22 от 28.06.2022 г.

015520

Гигиеническая характеристика продукции:

Контролируемые показатели	Величина допустимого уровня	Результат Испытания
Образец: Фрагмент фланца расширительного мембранного бака для систем водоснабжения типы: Airfix R; Airfix RP.		
Органолептические показатели		
Запах водной вытяжки при 20 ⁰ С, балл	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 20 ⁰ С, балл	не более 2	0
Запах водной вытяжки при 60 ⁰ С, балл	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 60 ⁰ С, балл	не более 2	0
Цветность, градус	не более 20	2,0
Мутность, ЕМФ	не более 2,6	1,7
Осадок	отсутствует	Отсутствует
Пенообразование	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм	стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – менее 1 мм
Физико-химические показатели		
Водородный показатель (водная вытяжка), ед. рН	6 - 9	7,8
Величина окисляемости перманганатной, мгО ₂ /л	5,0	2,1
Санитарно-химические миграционные показатели*		
Модельная среда – дистиллированная вода		
Время экспозиции – 10 суток. Температура раствора 60 ⁰ С (далее комнатная)		
Время экспозиции – 30 суток. Температура раствора 20 ⁰ С (далее комнатная)		
Железо, мг/л	не более 0,3	Менее 0,09
Марганец, мг/л	не более 0,1	Менее 0,01
Хром 3+, мг/л	не более 0,5	Менее 0,1
Хром 6+, мг/л	не более 0,05	Менее 0,01
Никель, мг/л	не более 0,1	Менее 0,01
Медь, мг/л	не более 1,0	Менее 0,3
Кадмий, мг/л	не более 0,001	Менее 0,0001
Свинец, мг/л	не более 0,03	Менее 0,002
Цинк, мг/л	не более 5,0	Менее 0,7
Алюминий, мг/л	не более 0,5	Менее 0,01
Образец: Фрагмент мембраны расширительного мембранного бака для систем водоснабжения тип: Airfix R		
Органолептические показатели		
Запах водной вытяжки при 20 ⁰ С, балл	не более 2	1
Привкус водной вытяжки при 20 ⁰ С, балл	не более 2	1
Запах водной вытяжки при 60 ⁰ С, балл	не более 2	1
Привкус водной вытяжки при 60 ⁰ С, балл	не более 2	1
Цветность, градус	не более 20	4,8
Мутность, ЕМФ	не более 2,6	1,9
Осадок	отсутствует	Отсутствует
Пенообразование	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм	стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – менее 1 мм
Физико-химические показатели		
Водородный показатель (водная вытяжка), ед. рН	6 - 9	7,6
Величина окисляемости перманганатной, ед. рН	5,0	3,3
Санитарно-химические миграционные показатели*		
Модельная среда – дистиллированная вода		
Время экспозиции – 10 суток. Температура раствора 60 ⁰ С (далее комнатная)		
Время экспозиции – 30 суток. Температура раствора 20 ⁰ С (далее комнатная)		
Формальдегид, мг/л	не более 0,05	Менее 0,03
Дибутилфталат, мг/л	не более 0,2	Менее 0,08
Фтор-ион (суммарно), мг/л	не более 1,5	Менее 1,0
Тиурам Д, мг/л	не более 0,2	Менее 0,1
Каптакс, мг/л	не более 2,2	Менее 0,9
Дибутилфталат, мг/л	не более 0,2	Менее 0,1

Область применения: оборудование для систем холодного и горячего водоснабжения.

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: Согласно рекомендаций фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку: Название продукции; Фирма-изготовитель и его юридический адрес и контактный номер телефона, для принятия претензий; Номер партии продукции; Артикул продукции; Дата изготовления.

Заключение: Продукция: Расширительные мембранные баки для систем водоснабжения типы: Airfix R, Airfix RH, Airfix RP, Airfix RP-D соответствует разделу 3, главы II «Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299.

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»



Заведующий
санитарно-гигиеническим отделом,
врач по общей гигиене

М.В. Тычинин

Заместитель руководителя Органа
инспекции, главный врач филиала

Л.В. Павлова

