



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01591/23

Серия **RU** № **0454551**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубнинская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ-ОГНЕЗАЩИТА».  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117105, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, комната 27.  
Основной государственный регистрационный номер: 1027739428166.  
Телефон: +74952152015. Адрес электронной почты: osk@croz.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ-ОГНЕЗАЩИТА».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 117105, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, комната 27.  
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 242603, РОССИЯ, Брянская область, Дятьковский район, город Дятьково, улица Луначарского, дом 19, корпус 4.

**ПРОДУКЦИЯ** Воздуховоды огнестойкие металлические прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 до 1500 мм, по высоте от 100 до 1500 мм, и круглого сечения диаметром от 100 до 1440 мм, с комбинированным огнезащитным покрытием «ИЗОВЕНТ» (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 3), в комплекте с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 4863-002-39806216-2010 изм.1), с сервисными лючками, смонтированные согласно ТР № 20/5765/240 «Технологический регламент по монтажу воздуховода огнестойкого металлического с комбинированным огнезащитным покрытием «ИЗОВЕНТ» (предел огнестойкости EI 240)).  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 980 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза  
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-287/03-2023 от 29.03.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИИ90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/14-03/23 от 17.03.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна.  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость». Воздуховоды с огнезащитным покрытием «ИЗОВЕНТ» предназначены для эксплуатации внутри помещений при температуре от +5°C до +50°C и влажности до 70%. Гарантийный срок хранения материалов: Воздуховод металлический - 12 месяцев со дня отгрузки воздуховодов потребителю с предприятия изготовителя. Материал базальтовый огнезащитный рулонный некашированный «ВБОР-13» - 12 месяцев со дня изготовления. Материал базальтовый огнезащитный рулонный кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны «ВБОР-13-1Ф» - 12 месяцев со дня изготовления. Состав огнезащитный «ПБК-2002» - 6 месяцев со дня изготовления. Срок службы огнезащитного покрытия не менее 20 лет, при соблюдении требований Технологического регламента. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции согласно Приложению №1 на 2 листах (бланки №0922103, №0922104). Выдан взамен СС № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01517/23 от 31.03.2023 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.05.2023

ПО

30.03.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович  
(ф.и.о.)

Цибулов Алексей Владимирович  
(ф.и.о.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.B.01591/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0922103**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Даты<br>изготовления<br>отобранных<br>образцов (проб)<br>продукции,<br>прошедших<br>исследования<br>(испытания) и<br>измерения | Обозначение<br>документации, по<br>которой<br>выпускается<br>продукция                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7308 90 980 9      | <p>Воздуховоды огнестойкие металлические прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 до 1500 мм, по высоте от 100 до 1500 мм, с комбинированным огнезащитным покрытием «ИЗОВЕНТ» (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 3), в комплекте с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 4863-002-39806216-2010 изм.1), с сервисными ножками, в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сборных элементов на фланцевом соединении из оцинкованной стали толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 4863-001-99544567-2015): прямые участки воздуховода, тройники, отводы, заглушки;</li> <li>- уплотнение разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых): негорючим материалом «ВБОР-5» (ТУ 5769-014-54737814-2014 с изм. 1);</li> <li>- комбинированное огнезащитное покрытие «ИЗОВЕНТ» (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 3), в составе:</li> </ul> <p>Первый слой:<br/>Состав огнезащитный «ПВК-2002» (ТУ 5765-005-54737814-2002 с изм. 1), толщиной мокрого слоя не менее 2 мм, расход состава, установленный изготовителем не менее 2,5 кг/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь;<br/>Материал базальтовый огнезащитный рулонный «ВБОР-13» (ТУ 5769-014-54737814-2014 с изм. 1), некашированный, плотностью не менее 80 кг/м<sup>3</sup>, толщиной 13 мм;</p> <p>Второй слой:<br/>Состав огнезащитный «ПВК-2002» (ТУ 5765-005-54737814-2002 с изм. 1), толщиной мокрого слоя не менее 0,44 мм, расход состава, установленный изготовителем не менее 0,55 кг/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь;<br/>Материал базальтовый огнезащитный рулонный «ВБОР-13-1Ф» (ТУ 5769-014-54737814-2014 с изм. 1), кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны, плотностью не менее 80 кг/м<sup>3</sup>, толщиной 13 мм;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- элементы крепления (с шагом не более 3000 мм): стальные шпильки в комплекте с гайками и шайбами, траверсы, стальные уголки, хомуты, элементы крепления используются с комбинированным огнезащитным покрытием «ИЗОВЕНТ» (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 3);</li> <li>- узел пересечения капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: цементно-песчаный раствор, глубиной заделки не менее 120 мм;</li> <li>- узел пересечения легкой (гибкой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: базальтовой плиты плотностью не менее 100 кг/м<sup>3</sup> глубиной заделки не менее 140 мм.</li> </ul> <p>Обеспечивает предел огнестойкости EI240 (монтаж воздуховодов при испытаниях выполнен вертикально и горизонтально в капитальной (жесткой) и легкой (гибкой) ограждающих строительных конструкциях.</p> | 16.01.2023 г.                                                                                                                  | ТР № 20/5765/240<br>«Технологический регламент по монтажу воздуховода огнестойкого металлического с комбинированным огнезащитным покрытием «ИЗОВЕНТ» (предел огнестойкости EI 240)» |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Греский Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Идилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01591/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**№ **0922104**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Даты<br>изготовления<br>отобранных<br>образцов (проб)<br>продукции,<br>прошедших<br>исследования<br>(испытания) и<br>измерения | Обозначение<br>документации, по<br>которой<br>выпускается<br>продукция                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7308 90 980 9      | <p>Воздуховоды огнестойкие металлические круглого сечения диаметром от 100 до 1440 мм, с комбинированным огнезащитным покрытием «ИЗОВЕНТ» (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 3), в комплекте с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 4863-002-39806216-2010 изм. 1), с сервисными лючками, в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сборных элементов на фланцевом соединении из оцинкованной стали толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 4863-001-99544567-2015): прямые участки воздуховода, тройники, отводы, заглушки;</li> <li>- уплотнение разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых): негорючим материалом «ВБОР-5» (ТУ 5769-014-54737814-2014 с изм. 1);</li> <li>- комбинированное огнезащитное покрытие «ИЗОВЕНТ» (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 3), в составе:</li> </ul> <p>Первый слой:<br/>Состав огнезащитный «ПВК-2002» (ТУ 5765-005-54737814-2002 с изм. 1), толщиной мокрого слоя не менее 2 мм, расход состава, установленный изготовителем не менее 2,5 кг/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь;<br/>Материал базальтовый огнезащитный рулонный «ВБОР-13» (ТУ 5769-014-54737814-2014 с изм. 1), некашированный, плотностью не менее 80 кг/м<sup>3</sup>, толщиной 13 мм;</p> <p>Второй слой:<br/>Состав огнезащитный «ПВК-2002» (ТУ 5765-005-54737814-2002 с изм. 1), толщиной мокрого слоя не менее 0,44 мм, расход состава, установленный изготовителем не менее 0,55 кг/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь;<br/>Материал базальтовый огнезащитный рулонный «ВБОР-13-1Ф» (ТУ 5769-014-54737814-2014 с изм. 1), кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны, плотностью не менее 80 кг/м<sup>3</sup>, толщиной 13 мм;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- элементы крепления (с шагом не более 3000 мм): стальные шпильки в комплекте с гайками и шайбами, траверсы, стальные уголки, хомуты, элементы крепления используются с комбинированным огнезащитным покрытием «ИЗОВЕНТ» (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 3);</li> <li>- узел пересечения капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: цементно-песчаный раствор, глубиной заделки не менее 120 мм;</li> <li>- узел пересечения легкой (гибкой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: базальтовой плиты плотностью не менее 100 кг/м<sup>3</sup> глубиной заделки не менее 140 мм.</li> </ul> <p>Обеспечивает предел огнестойкости EI240 (монтаж воздуховодов при испытаниях выполнен вертикально и горизонтально в капитальной (жесткой) и легкой (гибкой) ограждающих строительных конструкциях.</p> | 14.01.2023 г.                                                                                                                  | ТР № 20/5765/240<br>«Технологический регламент по монтажу воздуховода огнестойкого металлического с комбинированным огнезащитным покрытием «ИЗОВЕНТ» (предел огнестойкости EI 240)» |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Греский Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович  
(Ф.И.О.)