



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00740/24

Серия RU № 0556439

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HB77, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 10.08.2020 г. Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОЗ – ОГНЕЗАЩИТА». Место нахождения (адрес юридического лица): 117105, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 1А, КОМ. 27. Адрес места осуществления деятельности: 117105, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 1А, КОМ. 27. Основной государственный регистрационный номер: 1027739428166. Телефон: +7 (495) 215-20-15. Адрес электронной почты: osk@croz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОЗ – ОГНЕЗАЩИТА». Место нахождения (адрес юридического лица): 117105, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 1А, КОМ. 27. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 242603, РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТКОВСКИЙ РАЙОН, Г. ДЯТКОВО, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 19, КОРПУС 4. Основной государственный регистрационный номер: 1027739428166.

ПРОДУКЦИЯ Воздуховоды огнестойкие металлические прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения диаметром от 100 мм до 1440 мм, с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1), в комплекте с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 4863-002-39806216-2010 с изменением № 1), с сервисными лючками, в составе согласно приложению № 1 на пяти листах (бланки №1041990, №1041991, №1041992, №1041993, №1041994) Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308909809

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 4273/И-24 от 30.09.2024 г., выданного испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-218.24-01 от 08.08.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Купенко Андрей Викторович, Кривошапкин Игорь Станиславович. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости, условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы согласно приложению № 1 на пяти листах (бланки №1041990, №1041991, №1041992, №1041993, №1041994). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 09.07.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.10.2024 **ПО** 30.09.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Васильева Екатерина Владимировна
(подпись)

Виноградов Владимир Витальевич
(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Виноградов Владимир Витальевич
(Ф.И.О.)

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB77.B.00740/24

Серия RU

№ 1041990

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Воздуховоды огнестойкие металлические прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения диаметром от 100 мм до 1440 мм, с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1), в комплекте с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 4863-002-39806216-2010 с изменением № 1), с сервисными лючками, в составе: - сборные элементы на фланцевом соединении из оцинкованной стали с толщиной стенки не менее 0,8 мм; прямые секции воздуховода, тройники, отводы 90°, заглушки; - огнезащитное покрытие состоящее из матов на основе базальтового супертонкого штапельного волокна без связующего в обкладке алюминиевой фольгой с одной стороны, марки «ОгнеВент-Базальт-20-1Ф1» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1), толщиной 20 мм, плотностью не менее 30 кг/м³, смонтированном при помощи бандаж из стальной проволоки диаметром 1 мм; шагом не более 500 мм; - уплотнение разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых): негорючим материалом «ВБОР-5» толщиной 5 мм, плотностью не менее 80 кг/м³ (ТУ 5769-014-54737814-2014 с изменением № 1); - элементы крепления (шагом не более 3000 мм): стальные шпильки в комплекте с гайками и шайбами, траверсы, стальные уголки, хомуты, элементы крепления используются с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1); - узел пересечения капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: цементно-песчаный раствор, глубиной заделки не менее 120 мм; - узел пересечения легкой (гибкой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: базальтовой плиты плотностью не менее 100 кг/м³ глубиной заделки не менее 100 мм. Предел огнестойкости воздуховодов при монтаже вертикально и горизонтально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции и горизонтально в легкой (гибкой) строительной конструкции составляет – EI 60	ТР № 23/5765/60 «Технологический регламент по монтажу воздуховода огнестойкого металлического с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт»

Условия хранения: материал «ОгнеВент-Базальт» должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом сухом помещении, при температуре от -30°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

Гарантийный срок хранения материала «ОгнеВент-Базальт» – 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы огнезащитного покрытия «ОгнеВент-Базальт» – не менее 25 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Васильева
(подпись)

Виноградов
(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Виноградов Владимир Витальевич
(Ф.И.О.)

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Воздуховоды огнестойкие металлические прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения диаметром от 100 мм до 1440 мм, с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1), в комплекте с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 4863-002-39806216-2010 с изменением № 1), с сервисными лючками, в составе: - сборные элементы на фланцевом соединении из оцинкованной стали с толщиной стенки не менее 0,8 мм; прямые секции воздуховода; тройники, отводы 90°, заглушки; - огнезащитное покрытие состоящее из матов на основе базальтового супертонкого штапельного волокна без связующего в обкладке алюминиевой фольгой с одной стороны, марки «ОгнеВент-Базальт-30-1Ф1» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1), толщиной 30 мм, плотностью не менее 30 кг/м³, смонтированном при помощи бандажа из стальной проволоки диаметром 1 мм, с шагом не более 500 мм; - уплотнение разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых): негорючим материалом «ВБОР-5» толщиной 5 мм, плотностью не менее 80 кг/м³ (ТУ 5769-014-54737814-2014 с изменением № 1); - элементы крепления (с шагом не более 3000 мм): стальные шпильки в комплекте с гайками и шайбами, траверсы, стальные уголки, хомуты, элементы крепления используются с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1); - узел пересечения капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: цементно-песчаный раствор, глубиной заделки не менее 120 мм; - узел пересечения легкой (гибкой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: базальтовой плиты плотностью не менее 100 кг/м³ глубиной заделки не менее 125 мм. Предел огнестойкости воздуховодов при монтаже вертикально и горизонтально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции и горизонтально в легкой (гибкой) строительной конструкции составляет – EI 90.	ТР № 23/5765/90 «Технологический регламент по монтажу воздуховода огнестойкого металлического с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт»

Условия хранения: Материал «ОгнеВент-Базальт» должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом сухом помещении, при температуре от -30°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

Гарантийный срок хранения материала «ОгнеВент-Базальт» – 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы огнезащитного покрытия «ОгнеВент-Базальт» – не менее 25 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Васильева
(подпись)
Виноградов
(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Виноградов Владимир Витальевич
(Ф.И.О.)

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Воздуховоды огнестойкие металлические прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения диаметром от 100 мм до 1440 мм, с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1), в комплекте с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 4863-002-39806216-2010 с изменением № 1), с сервисными лючками, в составе: - сборные элементы на фланцевом соединении из оцинкованной стали с толщиной стенки не менее 0,8 мм: прямые секции воздуховода, тройники, отводы 90°, заглушки; - огнезащитное покрытие состоящее из матов на основе базальтового супертонкого штапельного волокна без связующего в обкладке алюминиевой фольгой с одной стороны, марки «ОгнеВент-Базальт-40-1Ф1» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1), толщиной 40 мм, плотностью не менее 30 кг/м³, смонтированном при помощи блядажа из стальной проволоки диаметром 1 мм, с шагом не более 500 мм; - уплотнение разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых) негорючим материалом «ВБОР-5» толщиной 5 мм, плотностью не менее 80 кг/м³ (ТУ 5769-014-54737814-2014 с изменением № 1); - элементы крепления (с шагом не более 3000 мм): стальные шпильки в комплекте с гайками и шайбами, ввертеры, стальные уголки, хомуты, элементы крепления используются с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1); - узел пересечения капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: цементно-песчаный раствор, глубиной заделки не менее 120 мм; - узел пересечения легкой (гибкой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: базальтовой плиты плотностью не менее 100 кг/м³ глубиной заделки не менее 140 мм. Предел огнестойкости воздуховодов при монтаже вертикально и горизонтально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции и горизонтально в легкой (гибкой) строительной конструкции составляет – EI 120.	ТР № 23/5765/120 «Технологический регламент по монтажу воздуховода огнестойкого металлического с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт»

Условия хранения: Материал «ОгнеВент-Базальт» должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом сухом помещении, при температуре от -30°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

Гарантийный срок хранения материала «ОгнеВент-Базальт» – 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы огнезащитного покрытия «ОгнеВент-Базальт» - не менее 25 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Виноградов Владимир Витальевич
(Ф.И.О.)

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Воздуховоды огнестойкие металлические прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения диаметром от 100 мм до 1440 мм, с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1), в комплекте с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 4863-002-39806216-2010 с изменением № 1), с сервисными точками, в составе: - сборные элементы на фланцевом соединении из оцинкованной стали с толщиной стенки не менее 0,8 мм: прямые секции воздуховода, тройники, отводы 90°, заглушки; - огнезащитное покрытие состоящее из матов на основе базальтового супертонкого штапельного волокна без связующего в обложке алюминиевой фольгой с одной стороны, марки «ОгнеВент-Базальт-50-1Ф1» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1), толщиной 50 мм, плотностью не менее 30 кг/м³, смонтированном при помощи банджа из стальной проволоки диаметром 1 мм, с шагом не более 500 мм; - уплотнение разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых): негорючим материалом «ВБОР-5» толщиной 5 мм, плотностью не менее 80 кг/м³ (ТУ 5769-014-54737814-2014 с изменением № 1); - элементы крепления (с шагом не более 3000 мм): стальные шпильки в комплекте с гайками и шайбами, траверсы, стальные уголки, хомуты, элементы крепления используются с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1); - узел пересечения капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: цементно-песчаный раствор, глубиной заделки не менее 120 мм; - узел пересечения легкой (гибкой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: базальтовой плиты плотностью не менее 100 кг/м³ глубиной заделки не менее 140 мм. Предел огнестойкости воздуховодов при монтаже вертикально и горизонтально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции и горизонтально в легкой (гибкой) строительной конструкции составляет — EI 150.	ТР № 23/5765/150 «Технологический регламент по монтажу воздуховода огнестойкого металлического с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт»

Условия хранения: Материал «ОгнеВент-Базальт» должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом сухом помещении, при температуре от -30°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

Гарантийный срок хранения материала «ОгнеВент-Базальт» — 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы огнезащитного покрытия «ОгнеВент-Базальт» — не менее 25 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Вас
(подпись)

Виталий
(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Виноградов Владимир Витальевич
(Ф.И.О.)

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Воздуховоды огнестойкие металлические-прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, и круглого сечения диаметром от 100 мм до 1440 мм, с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1), в комплекте с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 4863-002-39806216-2010 с изменением № 1), с сервисными лючками, в составе: - сборные элементы на фланцевом соединении из оцинкованной стали с толщиной стенки не менее 0,8 мм: прямые секции воздуховода, тройники, отводы 90°, заглушки; - огнезащитное покрытие состоящее из матов на основе базальтового супертонкого итапального волокна без связующего в обертке алюминиевой фольгой с одной стороны, марки «ОгнеВент-Базальт-70-1Ф1» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1) толщиной 70 мм, плотностью не менее 30 кг/м³, смонтированном при помощи банджа из стальной проволоки диаметром 1 мм, с шагом не более 500 мм; - уплотнение разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых): негорючим материалом «ВБОР-5» толщиной 5 мм, плотностью не менее 80 кг/м³ (ТУ 5769-014-54737814-2014 с изменением № 1); - элементы крепления (с шагом не более 3000 мм): стальные шпильки в комплекте с гайками и шайбами, траверсы, стальные уголки, комуты, элементы крепления используются с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт» (ТУ 5769-015-54737814-2008 с изменением № 1); - узел пересечения капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: цементно-песчаный раствор, глубиной заделки не менее 120 мм; - узел пересечения легкой (гибкой) ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом, в составе: базальтовой плиты плотностью не менее 100 кг/м³ глубиной заделки не менее 140 мм. Предел огнестойкости воздуховодов при монтаже вертикально и горизонтально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции и горизонтально в легкой (гибкой) строительной конструкции составляет – EI 180.	ТР № 23/5765/180 «Технологический регламент по монтажу воздуховода огнестойкого металлического с огнезащитным покрытием «ОгнеВент-Базальт»

Условия хранения: Материал «ОгнеВент-Базальт» должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом сухом помещении, при температуре от -30°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

Гарантийный срок хранения материала «ОгнеВент-Базальт» – 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы огнезащитного покрытия «ОгнеВент-Базальт» – не менее 25 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Виноградов Владимир Витальевич
(Ф.И.О.)